



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Хабаровскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю 680038, г.Хабаровск, ул. Серышева, д. 60, т. 8 (4212) 41-29-40, 41-95-57, e-mail: osguhab@sovintel.ru телефон доверия 8 (4212) 41-62-62

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району г. Хабаровска 680014, г. Хабаровск, проезд Гаражный, 10 «А», тел./факс 8 (4212) 37-72-97, e-mail: E-mail:zd.kht@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 11 / 1 / 1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования г. Хабаровска «Детско юношеский центр «Сказка» (далее – МАУДО «Детско юношеский центр «Сказка»)

(полное наименование объекта (-тов) защиты, полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина).

Директору МАУДО «Детско юношеский центр «Сказка» - Пашкевич Веронике Наргизовне - по зданию
эксплуатирующего объект защиты)

класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1, юридический адрес: 680022, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Сигнальная, 4 место фактического осуществления деятельности юридического лица: 680022, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Сигнальная, 4.

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Железнодорожного района г. Хабаровска по пожарному надзору Скударнова В.В. от 25.01.2017 года № 11, статьи 6, статьи 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре.

в период с 12 час. 00 мин. «02» февраля 2017 года по 12 час. 00 мин. « 28 » февраля 2017 года
проведена плановая выездная проверка: государственным инспектором Железнодорожного района г. Хабаровска по пожарному надзору Рубан Викторией Сергеевной

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

здания (й) МАУДО «Детско юношеский центр «Сказка»

наименование и адрес объекта защиты

по адресу: 680022, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Сигнальная, 4

совместно с директором МАУДО «Детско юношеский центр «Сказка» - Пашкевич Вероникой Наргизовной
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск (индивидуальный пожарный риск) не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно статье 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Согласно части 3 статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на

подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

По результатам оценки соответствия объекта защиты, проведенной в форме федерального государственного пожарного надзора, в соответствии со статьями 4-6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; в соответствии со статьями 21, 25, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, необходимо провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты, устранить нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки.

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Отсутствуют устройства для самозакрывания противопожарных дверей в помещениях складского и технического назначения (костюмерной, электрощитовой и др.)	ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технического регламента), п. 62 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее – Правила противопожарного режима в РФ)	20.05.2017	
2	Не обеспечено наличие на дверях (снаружи) помещений производственного и складского назначения (электрощитовые, кладовые) обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 20 Правила противопожарного режима в РФ	20.05.2017	
3	В здании не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности «кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики» (возле ручных пожарных извещателей).	п. 33, 43 Правила противопожарного режима в РФ, прилож. «Ж» ГОСТ Р 12.4.026-2001 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.	20.05.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор Железнодорожного района г. Хабаровска по пожарному Рубан В.С
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)



В.С. Рубан
(подпись)

М.Л.П.

« » февраля 2017 года

Предписание для исполнения
получил:

В.И. Пашкевич

(подпись)

директор, Пашкевич В.И.
(должность, фамилия, инициалы)

« » февраля 2017 года